



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Spett.le **Unione dei Comuni della Valdara**
PEC unionevaldera@postacert.toscana.it

Spett.le **Comune di Pontedera**
PEC pontedera@postacert.toscana.it

Oggetto: rif. prot. 0009567/25 del 13/02/2025 - **VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 252 TER DELLA L.R. N. 65/2014 PER LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL COMPARTO N. 2 UBICATO ALL'INTERNO DELL'UTOE 1B9 PONTEDERA GELLO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 10/2010 – INVIO AGLI ENTI PROPONENTE: HTA HIG TECH ALLUMINIUM SPA AUTORITÀ PROCEDENTE: CONSIGLIO COMUNALE DI PONTEDERA.**

CONTRIBUTO TECNICO DI COMPETENZA.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS trasmesso indica che il comparto in oggetto non è interferente con reti in ns. gestione.

Attualmente non sussistono criticità nella disponibilità e nella qualità della risorsa idrica solo in caso di future utenze NON idro esigenti.

In fase progettuale più avanzata dovrà pertanto essere effettuata una verifica sulla effettiva disponibilità di risorsa sulla base delle reali necessità del comparto; in caso di insufficienza, dovranno essere progettate ed attuate, preventivamente, misure di mitigazione specifiche; in questo caso, l'eventuale carenza strutturale della rete di distribuzione potrà prevedere un indispensabile e necessario adeguamento delle tubazioni esistenti per garantire

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4)





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

l'approvvigionamento alle future utenze, con interventi di potenziamento e/o estensione, che saranno a completo carico del soggetto richiedente.

Le nuove utenze in ogni caso si dovranno dotare obbligatoriamente di sistemi di gestione delle portate e delle pressioni attraverso impianti tipo autoclave con serbatoi di accumulo di realizzazione e gestione privata opportunamente dimensionati.

SERVIZIO FOGNATURA NERA

Nelle adiacenze dell'area in oggetto è presente un collettore fognario di tipo nero, recapitante a depurazione, in tale fognatura non potranno essere convogliate le acque meteoriche prodotte dal comparto che invece dovranno avere come recapito il reticolo idraulico superficiale.

Il comparto si dovrà dotare di fognatura nera per canalizzare i reflui verso l'impianto di depurazione centralizzato; dal punto di vista tecnico le modalità di collegamento e sviluppo saranno valutate in fase progettuale più avanzata.


SERVIZIO DEPURAZIONE

Il depuratore centralizzato di Valdera Acque, recapito finale della fognatura nera esistente, non è in gestione ad Acque spa; pertanto, ulteriori carichi reflui dovranno essere preventivamente autorizzati da tale società.

Per il proseguimento futuro dell'iter progettuale dovrà essere sottoposto preventivamente a ns. approvazione specifico progetto esecutivo delle reti idriche e fognarie redatto da tecnico qualificato per il rilascio da parte di Acque spa di specifico parere tecnico preventivo.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il ns. tecnico: p. ed. Alberto Alderigi - a.alderigi@acque.net.

Distinti saluti.


Acque S.p.A.
Ing. Roberto Cecchini
Direttore Gestione Operativa

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4)

