





**Acque SpA**  
*Sede Legale*  
Via Garigliano 1, 50053, Empoli  
*Sede Amministrativa*  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, [www.acque.net](http://www.acque.net)  
[info@acque.net](mailto:info@acque.net), [info@pec.acquespa.it](mailto:info@pec.acquespa.it)

- riteniamo opportuno segnalare che la zona in questione, e, più in generale, gran parte del bacino idrografico fognario è soggetto ad allagamenti con importanti problematiche di deflusso, anche in caso di eventi piovosi di media\alta intensità.


Per quanto sopra esposto, a seguito dell'incontro avvenuto il 15.10.2024 Acque spa\Comune, richiediamo le seguenti integrazioni all'istanza presentata:

- tutta la documentazione progettuale relativa alle opere di compensazione idraulica;
- il progetto in possesso dell'amministrazione comunale inerente la diminuzione del rischio idraulico della zona oggetto di interesse (progetto Ing. Croce).

Le integrazioni sopra richieste sono necessarie al fine di valutare l'impatto dell'intervento sul reticolo fognario misto esistente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il ns. tecnico: p. ed. Alberto Alderigi - [a.alderigi@acque.net](mailto:a.alderigi@acque.net).

Distinti saluti.

  
**Acque S.p.A.**  
Ing. Roberto Cecchini  
Direttore Gestione Operativa

GO/ Estensione del servizio al\_AL (H4)

